

Заводський №: _____
Версія програми: or16t32-6



ПРИЛАД ПРИЙМАЛЬНО-КОНТРОЛЬНИЙ ОХОРОННИЙ

«ОРІОН-16Т.3.2»

ПАСПОРТ

ААБВ.425513.004-04.10 ПС

ДСТУ ISO 9001:2009



ОХОРОННА СИГНАЛІЗАЦІЯ

Вінниця

1 ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИЛАДУ

Прилад приймально-контрольний охоронний «Оріон-16Т.3.2» (далі прилад) призначений для прийому повідомлень від охоронних і параметричних сповіщувачів (шлейфів сигналізації) або інших приймально-контрольних приладів, перетворення сигналів, видачі повідомлень для безпосереднього сприйняття людиною, подальшої передачі повідомлень протоколу «Мост» на пульт централізованого спостереження по каналах передачі даних GPRS, CSD або Ethernet, а також передачі сповіщень на два мобільні телефони SMS-повідомленнями, включення звукових і світлових оповіщувачів.

2 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Найменування	Позначення	Кільк.
ППКО «Оріон-16Т.3.2»	ААБВ.425513.004-04.10	1
Клавіатура КЛ16	ААБВ.425723.015-06	1
Паспорт	ААБВ.425513.004-04.10 ПС	1
Антенна	АДА - 0068	1
Керівництво з експлуатації	ААБВ.425513.004-04.10 КЕ	1
Керівництво користувача	ААБВ.425513.004-04.10 КЕ1	1
Додаткова клавіатура КЛ16	ААБВ.425723.015-06	2*
МРА-2.1	ААЗЧ.301411.021-01	1*
ВІП «Оріон-16»	ААБВ.468232.007	1*
Акумулятор	12V - 7 АН/20 НР (рекомендований тип)	1*
Комплект ЗІП		
Резистор	0,5Вт 3кОм±1%	17
Світлодіод	L - 53HD	2
Запобіжник	ВП2Б-1-0,5А	1
Заглушка	ААБВ.713341.008	1
Комплект ЗІП для середнього ремонту		
Керівництво із середнього ремонту	ААБВ.425513.004-04.10 РС	1*
Діод	SM4004	2*
Трансформатор	ТПН 24/22	1*

Примітки

* - поставляється по окремому замовленню

3 ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Сертифікат відповідності № UA1.018.0035367-09 від 10.06.2009 р. термін дії до 02.06.2014 р. Державний центр сертифікації ЗОП. 01001, м. Київ, вул. Малопідвальна, 5.

Сертифікат відповідності № UA1.153.0153196 -13 від 16.07.2013 р. термін дії до 5.06.2016 р. ОС «Стандарт-Сервіс», м. Івано-Франківськ, вул. Симоненко, 1, а/с 181. Узгоджено Держспецзв'язком (ТКС 07/13-1).

Система Управління Якістю ТОВ «СБІ» сертифікована в Системі сертифікації УкрСЕПРО на відповідність ДСТУ ISO 9001:2009. Сертифікат № UA2.011.07740 від 28.05.2013 р. термін дії до 02.06.2014 р.

Прилад відповідає вимогам Технічних регламентів з електромагнітної сумісності та безпеки низьковольтного обладнання. Декларація про відповідність зареєстрована в ООВ НВКП «Стандарт-Сервіс» рег. № UA.TR008.D.00019-11 від 17.06.2011 р., 76006 м. Івано-Франківськ, вул. Симоненка, 1.

4 СВІДЧЕННЯ ПРО ПРИЙМАННЯ

ППКО «Оріон-16Т.3.2» ААБВ.425513.004-04.10 версія програми or16t32-6 відповідає технічним умовам ТУ У 19360971.004-99 і визнаний придатним для експлуатації.

Заводський номер приладу зазначений у правому верхньому куті на титульній сторінці.

Дата випуску, штамп СТК:

5 СВІДЧЕННЯ ПРО ПОВТОРНИЙ ОГЛЯД

Прилад, що перебуває на складі ТОВ «СБІ» більше 6 місяців, підлягає повторному огляду.

Дата повторного огляду _____

Представник СТК підприємства _____ М. П.

6 ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виробник гарантує відповідність приладу вимогам технічних умов протягом гарантійного строку зберігання й гарантійного строку експлуатації при виконанні умов транспортування, зберігання й експлуатації, установлених у ТУ.

Гарантійний строк експлуатації – 24 місяця з дати випуску або дати повторного огляду приладу (згідно розділу 5).

7 ВІДОМОСТІ ПРО РЕМОНТИ

Ремонт приладу здійснюється підприємством-виробником. Безкоштовно проводиться ремонт приладів, у яких не минув строк гарантії і які експлуатувалися відповідно до експлуатаційної документації. На ремонт прилад висилається підприємству-виробнику з листом, у якому повинні бути зазначені:

- характер несправності;
- місце установки приладу;
- контактний телефон і контактна особа з питань ремонту.

8 ВІДОМОСТІ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ

Прилад не несе загрозу для здоров'я людей та навколишнього середовища. Після закінчення терміну служби його утилізація проводиться без прийняття додаткових засобів захисту навколишнього середовища.

Після закінчення терміну служби акумуляторної батареї, її утилізація має проходити згідно діючим правилам утилізації продуктів, які містять свинець.

Редакція від 28.01.14 р.

ПІДПРИЄМСТВО - ВИРОБНИК: ТОВ "СБІ"

АДРЕСА: 21021 Україна м. Вінниця, 2-й пров. Хмельницького шосе, 8
[http: //www.sbi.ua](http://www.sbi.ua)

По технічних питаннях звертатися в технічний відділ:

тел. (0432) 52-30-26
(067) 430-90-42, (050) 445-00-09
e-mail: tb@sbi.ua

З питань ремонтів звертатися в службу технічного контролю:

тел. (0432) 52-33-59
(067) 433-25-12
e-mail: otk@sbi.ua

З питань поставки звертатися у відділ маркетингу:

тел. (0432) 52-30-46
(067) 430-85-43
т/факс. (0432) 52-30-01
e-mail: market@sbi.ua