

Заводський №: _____

Версія програми or8.128 – 3



ПРИЛАД ПРИЙМАЛЬНО-КОНТРОЛЬНИЙ

"ОРІОН-8.128"

ПАСПОРТ
ААБВ.425511.006 ПС

Вінниця

1 ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИЛАДУ

ППК «Оріон-8.128» с версією програми or8.128 – 3 (далі прилад) призначений для прийому повідомлень від охоронних сповіщувачів (шлейфів сигналізації) або інших приймально-контрольних приладів; перетворення сигналів; видачі повідомлень для безпосереднього сприйняття людиною, включенням звукових і світлових оповіщувачів; подальшої передачі повідомлень по релейних виходах або за допомогою вибраного каналу зв'язку на пульт централізованого спостереження.

2 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Найменування	Позначення	Кіл
ППК «Оріон 8.128»	ААБВ.425511.006	1
Паспорт	ААБВ.425511.006 ПС	1
Керівництво експлуатації	ААБВ.425511.006КЕ	1
Керівництво користувача	ААБВ.425511.006КЕ1	1
Клавіатура КЛ-LCD	ААБВ.425723.018	до 8* **
Клавіатура КЛ-ГР	ААБВ.425723.015-07	до 8* **
ПНШВ	ААБВ.425952.012	до 15*
Модуль нарощування шлейфів	ААБВ.301411.266	1*
Модуль підключення до мережі Ethernet	ААБВ.425645.001-01	1*
Модуль підключення до мережі GSM	ААБВ.425644.002	1*
Модуль підключення до зайнятої лінії	ААБВ.425632.007	1*
Акумулятор	NP7-12 YUASA (рекомендований тип)	1*
Комплект ЗІП приладу		
Резистор	491-3кОм±1%	8
Світлодіод	L - 53HD	2
Запобіжник	ВП2Б-1-2,5А	1
Заглушка	ААБВ.713341.008	1
Резистор	180 Ом±1%	4
Комплект ЗІП для середнього ремонту		
Посібник із середнього ремонту	ААБВ.425511.006РС	1*
Транзистор	BC817	2*
Транзистор	IRF7204	1*
Діод	SM4004	2*

Примітки

* - поставляється по окремому замовленню

** - загальна кількість клавіатур не перевищує 15 шт.

3 ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЇ

Продукція сертифікована в Державному центрі сертифікації ЗОП. 01001, м.Київ, вул. Малопідвальна, 5. Сертифікат № UA1.018.0173284-11. від 22.11.2011, термін дії до 02.06.2014 р.

Сертифікат відповідності № UA1.153.0153193 -13 від 16.07.2013 р. термін дії до 5.06.2016 р. ОС «Стандарт-Сервіс», м. Івано-Франківськ, вул. Симоненка, 1, а/с 181. Узгоджено Держкомзв'язком (ТКС 07/13-1)

Система Керування Якістю ТОВ «СБІ» сертифікована в Системі сертифікації УкрСЕПРО на відповідність ДСТУ ISO 9001:2009. Сертифікат № UA2.011.07740-13 від 28.05.2013 р. термін дії до 02.06.2014 р.

Прилад відповідає вимогам Технічних регламентів з електромагнітної сумісності та безпеки низьковольтного обладнання. Декларація про відповідність зареєстрована в ООВ НВКП «Стандарт-Сервіс» реєстраційний № UA.TR008.D.00140-12 від 18.06.2012 р., 76006 м. Івано-Франківськ, вул. Симоненка, 1.

4 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

ППК «Оріон-8.128» ААБВ.425511.006 з версією програми or8.128 – 3 відповідає технічним умовам ТУ У 31.6-19360971-013:2007 і визнаний придатним для експлуатації.

Заводський номер приладу зазначений у правому верхньому куті на титульній сторінці.

Дата випуску, штамп СТК:

5 СВІДЧЕННЯ ПРО ПОВТОРНИЙ ОГЛЯД

Прилад, що перебуває на складі ТОВ «СБІ» більше 6 місяців, підлягає повторному огляду.

Дата повторного огляду _____

Представник СТК підприємства _____ М. П.

6 ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації 24 місяця з дати випуску або дати повторного огляду виробу, за умов дотримання споживачем умов зберігання, транспортування й експлуатації, встановлених технічними умовами підприємства-виробника.

7 ВІДОМОСТІ ПРО РЕМОНТИ

Ремонт приладу здійснюється підприємством-виробником або сервісним центром. Безкоштовно здійснюється ремонт приладів, у яких не минув термін гарантії і які експлуатувалися відповідно до експлуатаційної документації на прилад. На ремонт прилад висилається підприємству-виготовлювачеві або сервісному центру з листом, у якому повинні бути зазначені:

- характер несправності;
- місце установки приладу;
- контактний телефон і контактна особа з питань ремонту.

СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ З РЕМОНТУ ПРИЛАДІВ

1. м. Донецьк і Донецька область:

НП «Прилади безпеки», м.Донецьк, вул. Челюскинцев, 200/50,
тел. 345-61-59, 345-51-77.

2 м. Запоріжжя й Запорізька область:

ТОВ «ОПС», м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 63, тел. 220-42-49.

3 м. Луганськ і Луганська область:

НП Сервісний центр «Система». м. Луганськ, вул. Коцюбинського 6, тел. 58-99-22.

4 м. Львів і Львівська область:

ТОВ «Мельдетехнік-Україна», м. Львів, вул. Л. Українки, 33, тел. 225-68-75, 72-84-06.

5 м. Полтава й Полтавська область:

ТОВ «Охорона-Комплекс-Полтава», м. Полтава, вул. Пушкіна, 73 тел. 50-95-22.

6 м. Умань і Черкаська область:

Експертно-технічний центр протипожежного захисту. м. Умань, вул. Бабушкіна,
1. тел. (04744) 3-40-47, факс. 3-31-07.

ПІДПРИЄМСТВО - ВИРОБНИК: ТОВ "СБІ"

АДРЕСА: 21021, Україна, м. Вінниця, 2-й пров. Хмельницького шосе, 8
[http: //www.sbi.ua](http://www.sbi.ua)

По технічних питаннях звертатися в технічний відділ:

тел. (0432) 52-30-26, 067-430-90-42

e-mail: [tb@ sbi.ua](mailto:tb@sbi.ua).

**З питань ремонтів і роботи сервісних центрів звертатися
у службу технічного контролю:**

тел. (0432) 52-33-59.

З питань поставки звертатися у відділ маркетингу:

тел. (0432) 52-30-46; тел./факс. (0432) 52-30-01; 067-430-85-43

e-mail: market@sbi.ua.